



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ὕπ' Ἀρ. 1753 τῆς 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικαὶ Διοικητικαὶ Πράξεις

Ἀριθμὸς 21

Οἱ περὶ Πετρελαιοειδῶν (Τροποποιητικοὶ) Κανονισμοὶ τοῦ 1982, κατατεθέντες εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ ἐγκριθέντες ὑπ' αὐτῆς ἄνευ τροποποιήσεων, δημοσιεύονται εἰς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συμφώνως τῷ ἐδαφίῳ (3) τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ βασικοῦ περὶ Πετρελαιοειδῶν Νόμου (ὡς τοῦτο περιέχεται εἰς τὸ ἄρθρον 4 τοῦ Νόμου 64 τοῦ 1975).

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΚΕΦ. 272 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 64 ΤΟΥ 1975)

Κανονισμοὶ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 9

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ περὶ Πετρελαιοειδῶν Νόμου χορηγουμένας αὐτῷ ἐξουσίας, ἐκδίδει τοὺς ἀκολουθοῦς Κανονισμοὺς :

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Πετρελαιοειδῶν (Τροποποιητικοὶ) Κανονισμοὶ τοῦ 1982 καὶ θὰ ἀναγιγνώσκωνται ὁμοῦ μετὰ τῶν περὶ Πετρελαιοειδῶν Κανονισμῶν (ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἀναφερομένων ὡς «οἱ βασικοὶ κανονισμοί»).

Ἐπίσημος
Ἐφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον:
19. 8.1977
31.10.1980.

2. Ὁ Κανονισμὸς 100Δ τοῦ Μέρους ΙΧΑ (Εἰδικοί Κανονισμοὶ ἰσχύοντες διὰ τὸ ὑγραερίον) τῶν βασικῶν κανονισμῶν καταργεῖται καὶ ἀντικαθίσταται διὰ τοῦ ἀκολουθοῦ νέου Κανονισμοῦ :

«100Δ.—(1) Ἐξαιρουμένων τῶν δοχείων χωρητικότητος εἰς ὕδωρ 1—130 λίτρων, οὐδὲν σύστημα ὑγραερίου ὡς μονὰς δοχείου μετ' ἐξαρτημάτων ἢ ὡς μονὰς καὶ ρυθμιστῆς ἢ ὡς ρυθμιστῆς θὰ εἰσάγῃται εἰς τὴν Δημοκρατίαν ἢ θὰ κατασκευάζεται ἢ θὰ ἐκτίθῃται πρὸς πώλησιν ἢ πωλῆται ἢ θὰ χρησιμοποιῇται ἐν αὐτῇ,

έκτος εάν έκαστον έξ αυτών έχη έπιθεωρηθί ή έγκριθί υπό τής 'Αρχής :

Νοείται ότι ό όρος ούτος θα θεωρηται ως ίκανοποιηθείς εάν αποδεικνύηται Έγκρισις διά τής έπικολλήσεως σφραγίδος ή έτικέττας υπό :

- (α) Τής Διαπολιτειακής Έμπορικής Έπιτροπής των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής· ή
- (β) του 'Ινστιτούτου Βρετανικών Προδιαγραφών ή
- (γ) τής Ένώσεως των 'Ασφαλιστικών Έργαστηρίων των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής· ή
- (δ) του 'Αμερικανικού 'Ινστιτούτου Πετρελαιοειδών και τής 'Αμερικανικής Ένώσεως Μηχανολόγων Μηχανικών· ή
- (ε) του Συνδέσμου 'Αμερικανικών Έργαστηρίων 'Υγραερίου· ή
- (στ) του Γερμανικού Συνδέσμου Προδιαγραφών D.I.N.· ή
- (ζ) κρατικώς άνεγνωρισμένου 'Ιδρύματος Προδιαγραφών ή Κώδικος και τή ίκανοποιήσει τής 'Αρχής.

(2) Ουδέν δοχείον χωρητικότητας εις ύδωρ 1—130 λίτρων θα κατασκευάζεται ή θα εισάγηται εις την Δημοκρατίαν ή θα εκτίθεται πρὸς πώλησιν ή πωλήται έκτος εάν έκαστον έξ αυτών έχη έπιθεωρηθί ή έγκριθί υπό τής 'Αρχής :

Νοείται ότι ό όρος ούτος θα θεωρηται ως ίκανοποιηθείς εάν έκαστον έξ αυτών φέρη τὸ Πρότυπον Σήμα τοῦ Κυπριακοῦ 'Οργανισμοῦ Προτύπων και 'Ελέγχου Ποιότητος ή εάν προσκομίζεται Πιστοποιητικὸν Καταλληλότητος κρατικῶς άνεγνωρισμένου 'Ιδρύματος Προδιαγραφών ότι τὸ δοχείον συνάδει με τὸ Πρότυπον CYS 77:1980 τοῦ Κυπριακοῦ 'Οργανισμοῦ Προτύπων και 'Ελέγχου Ποιότητος ή Ισοδυνάμου και τή ίκανοποιήσει τής 'Αρχής.

(3) Ουδεμία τροποποιήσις ή έπισκευή ή σήμανσις δύναται νά γίνη επί συστήματος δοχείου ύγραερίου, έξαρτύσεως δοχείου ή ρυθμιστοῦ έκτος εάν αὕτη γίνη συμφώνως πρὸς τοὺς όρους τοῦ άρχικοῦ κατασκευαστοῦ.».

3. 'Ο Κανονισμός 1001 τοῦ Μέρους IX'A (Ειδικοί Κανονισμοί Ισχύοντες διά τὸ ύγραέριον) των βασικῶν κανονισμῶν τροποποιεῖται ως άκολουθως :

(α) Διά τής διαγραφής τής παραγράφου (2) αὐτοῦ και τής άντικαταστάσεώς της διά τής άκολουθοῦ νέας παραγράφου :

«(2) Έκαστον δοχείον χωρητικότητας εις ύδωρ 130—2,500 λίτρων θα υπόκειται εις πλήρη και λεπτομερῆ εξέτασιν όπτικῶς κατὰ διαστήματα, οὐχι μεγαλύτερα των 5 έτών και εις δοκιμὴν ύδροστατικῆς πιέσεως εις 1½ φορές τὸ άνώτατον όριον τής λειτουργικῆς πιέσεως κατὰ διάστήματα οὐχι μεγαλύτερα των 10 έτών μετά τήν ήμερομηνίαν τής άρχικῆς δοκιμῆς πιέσεως, ως αὕτη άναγράφεται επί τοῦ δοχείου ή τοῦ πιστοποιητικοῦ τής δοκιμῆς.»

(β) διά τής προσθήκης εὐθὺς μετά τήν παράγραφον (2) αὐτοῦ τής άκολουθοῦ νέας παραγράφου (3):

«(3) Έκαστον δοχείον χωρητικότητας εις ύδωρ 1—130 λίτρων θα υπόκειται εις περιοδικὸν έλεγχον, συμφώνως πρὸς τὸ Κυπριακὸν Πρότυπον 76:1980 (Προδιαγραφή διά περιοδικὸν έλεγχον, δοκιμὰς και συντήρησιν κυλίνδρων μεταφορᾶς ύγραερίου)».

4. Οἱ βασικοὶ κανονισμοὶ τροποποιοῦνται διὰ τῆς ἐν αὐτοῖς προσθήκης εὐθὺς μετὰ τὸν Κανονισμόν 100ΛΖ τοῦ ἀκολουθοῦντος νέου Κανονισμοῦ:

«100ΛΗ. Τὰ τέλη διὰ πᾶσαν ἐπιθεώρησιν διενεργουμένην ὑπὸ τῆς Ἀρχῆς πρὸς τὸν σκοπὸν ἐγκρίσεως συμφώνως πρὸς τὰς παραγράφους 100Δ καὶ 100Ι θὰ καθορίζωνται ἐκάστοτε βάσει τῶν πραγματικῶν ἐξόδων τῆς Ἀρχῆς».

