

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2021 ΕΩΣ 2026

Γνωστοποίηση βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 95Α

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 95Α των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2026, γνωστοποιεί ότι τα κριτήρια ωριμότητας για τη σειρά προτεραιότητας που εφαρμόζουν ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση, για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και/ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ/Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

1 Πεδίο Εφαρμογής και Γενικές Διατάξεις

1.1 Τα κριτήρια ωριμότητας των παραγράφων 3 και 4, εφαρμόζονται για τις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και/ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, περιλαμβανομένων και συστημάτων αυτοκατανάλωσης σε περίπτωση που ο ηλεκτρικός χώρος στον Υποσταθμό Μεταφοράς που θα συνδεθεί, ο οποίος δεσμεύτηκε δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2026, έχει εξαντληθεί.

1.2 Η κατάταξη των αιτήσεων για έργα τηρείται σε συνεχή βάση από τον αρμόδιο Διαχειριστή και δημοσιεύεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του αρμόδιου Διαχειριστή. Κάθε αίτηση που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παραγράφου 2 εντάσσεται στη σειρά κατάταξης το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της. Οι αιτήσεις επαναξιολογούνται σε συνεχή βάση, ανάλογα με την υποβολή νέων αιτήσεων ή τη μεταβολή των δεδομένων που επηρεάζουν τη σειρά κατάταξής τους.

2 Κριτήρια Επιλεξιμότητας

2.1 Αίτηση υποβάλλεται στη διαδικασία κατάταξης και δύναται να ενταχθεί στη σειρά προτεραιότητας, μόνον εφόσον, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια—

(α) Η άδεια ή εξαίρεση από την κατοχή άδειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2026 και των σε ισχύ, δυνάμει αυτών, εκδιδόμενων Κανονισμών, είναι σε ισχύ·

(β) Η πολεοδομική άδεια ή τεκμηριωμένη απαλλαγή από την κατοχή αυτής, είναι σε ισχύ·

(γ) Η άδεια οικοδομής ή τεκμηριωμένη απαλλαγή από την κατοχή αυτής, είναι σε ισχύ·

2.2 Αιτήσεις που δεν πληρούν έστω και ένα από τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας (α) έως (γ), απορρίπτονται.

3 Κριτήρια για την κατηγορία τεχνολογίας

3.1 Κάθε επιλέξιμη αίτηση λαμβάνει βαθμολογία ανάλογα με την κατηγορία τεχνολογίας του έργου ως ακολούθως—

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
A	Μονάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνδυασμένη με Εγκατάσταση Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού (ΕΑΗ), όπου η Μέγιστη Ικανότητα Αποφόρτισης του συστήματος αποθήκευσης είναι ίση ή μεγαλύτερη με το 50% της Ικανότητας Παραγωγής της Μονάδας ΑΠΕ.	70
B	Μονάδα ΑΠΕ μη διακοπτόμενης παραγωγής (βάσης): βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμία και κάθε τεχνολογία ΑΠΕ με σταθερά προβλέψιμη παραγωγή.	35
Γ	Αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (standalone BESS).	35
Δ	Μονάδα ΑΠΕ συνδυασμένη με ΕΑΗ, όπου η Μέγιστη Ικανότητα Αποφόρτισης του συστήματος αποθήκευσης είναι μικρότερη του 50% της Ικανότητας Παραγωγής της Μονάδας ΑΠΕ.	35
Ε	Μονάδα ΑΠΕ χωρίς ΕΑΗ. .	35
ΣΤ	Οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία εκτός των κατηγοριών Α,Β,Γ,Δ και Ε.	35

3.2 Κάθε αίτηση εντάσσεται σε μία μόνο κατηγορία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο αρμόδιος Διαχειριστής αποφαινεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4 Κριτήριο για την επίπτωση στο δίκτυο

4.1 Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως ηλεκτρική απόσταση νοείται η απόσταση επί του υφιστάμενου ή σχεδιαζόμενου δικτύου μεταξύ του σημείου σύνδεσης του έργου και το σημείο σύνδεσης στη Μέση Τάση, όπως αυτό υπολογίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

4.2 Τα έργα που δεν απαιτούν καμία επέκταση ούτε ενδυνάμωση του υφιστάμενου δικτύου (δηλαδή συνδέονται απευθείας στην υπάρχουσα υποδομή) λαμβάνουν επιπλέον 30 μονάδες.

4.3 Τα έργα που απαιτούν ενδυνάμωση και/ή επέκταση δικτύου, χωρίς να απαιτείται αλλαγή ή αναβάθμιση μετασηματιστή στον Υποσταθμό Μεταφοράς ή/και εγκατάσταση διαζυγικού μετασηματιστή Μέσης Τάσης ή/και επέκταση του πίνακα διακοπών Μέσης Τάσης λαμβάνουν μονάδες βάσει της ηλεκτρικής απόστασης (α) από τους ζυγούς Μέσης Τάσης του Υποσταθμού Μεταφοράς σύνδεσης, ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Α)	ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Απευθείας Σύνδεση σε υφιστάμενο δίκτυο ή μη αναβάθμιση και/ή επέκταση δικτύου	30
$0 < \alpha \leq 2 \text{ km}$	20
$2 \text{ km} < \alpha \leq 4 \text{ km}$	15
$4 \text{ km} < \alpha \leq 6 \text{ km}$	10
$6 \text{ km} < \alpha \leq 8 \text{ km}$	8
$8 \text{ km} < \alpha \leq 9 \text{ km}$	6
$9 \text{ km} < \alpha \leq 10 \text{ km}$	4
$\alpha > 10 \text{ km}$	0

4.4 Τα έργα που απαιτούν αλλαγή ή αναβάθμιση του μετασηματιστή στον Υποσταθμό Μεταφοράς ή/και εγκατάσταση διαζυγικού μετασηματιστή Μέσης Τάσης ή/και επέκταση του πίνακα διακοπών Μέσης Τάσης λαμβάνουν μηδέν (0) μονάδες για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ανεξαρτήτως της ηλεκτρικής απόστασής τους από τον Υποσταθμό Μεταφοράς.

5 Τελική βαθμολογία και κατάταξη

5.1 Η τελική βαθμολογία κάθε αίτησης προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας για την κατηγορία τεχνολογίας και της βαθμολογίας για την επίπτωση στο δίκτυο, όπου η μέγιστη βαθμολογία που δύναται να λάβει κάποιο έργο είναι 100 μονάδες.

5.2 Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας.

5.3 Η χωρητικότητα κατανέμεται κατά σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης χωρητικότητας του αντίστοιχου Υποσταθμού.

5.4 Οι αιτητές που εξασφαλίζουν χωρητικότητα οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την αποδοχή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, με την παρέλευση της προθεσμίας, η χωρητικότητα θα αποδίδεται στον αμέσως επόμενο στη σειρά κατάταξης.

6 Ισοβαθμία

6.1 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα λαμβάνει η αίτηση που υποβλήθηκε προγενέστερα ως πλήρης, βάσει της ημερομηνίας και ώρας πλήρους υποβολής της.

7 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και ενστάσεις

7.1 Τα αποτελέσματα κατάταξης δημοσιοποιούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με την παράγραφο 1.21.2.

7.2 Ένσταση κατά της κατάταξης υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την κατανομή χωρητικότητας στα υπόλοιπα έργα. Ο αρμόδιος Διαχειριστής οφείλει να εξετάσει την ένσταση και να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

8 Διάρκεια Ισχύος Κατάταξης

8.1 Η σειρά κατάταξης και η βαθμολογία κάθε αίτησης τελούν υπό την προϋπόθεση διατήρησης σε ισχύ όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Ο αιτητής οφείλει να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή την ανανέωση ή την απόδειξη κατάθεσης αίτησης ανανέωσης πριν από τη λήξη της κάθε άδειας.

8.2 Σε περίπτωση λήξης άδειας χωρίς να έχει υποβληθεί ανανέωση ή απόδειξη κατάθεσης αίτησης ανανέωσης ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τον αιτητή για την αφαίρεση της αίτησής του από τη λίστα προτεραιότητας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της άδειας.

8.3 Αίτηση που αφαιρέθηκε λόγω λήξης άδειας μπορεί να υποβληθεί εκ νέου ως νέα αίτηση (με νέα ημερομηνία υποβολής) μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η ανανέωση της σχετικής άδειας.

Έγινε στις 3 Ιουλίου 2026.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ,
Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας.